

НАРУЧИЛАЦ  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
Општинска управа  
Број: 404-164/16-02  
Датум: 05.08.2016.год.

Измене и допуне конкурсне документације, набавка и испорука цеви за подно грејање за трг и тржни центар ЈМНВ-д 19/16

Мења се конкурсна документација у делу 3. Врста техничке карактеристике (спецификације) и други захтеви (измене су означене црвено)

Уместо постојећег :

Ред. Бр.	Опис позиције	Кол.	Јед. мере
1.	Испорука цеви за израду грејних поља димензије 20 x 2,0 Материјал: VPE, <b>PE-Xa</b> -полиетилен умрежен под високим притиском, по "Енгеловом" поступку, са запорним слојем против дифузије кисеоника. (DIN16892/DIN 4726/DIN 4729). Спољни пречник цеви 20 ,mm Дебљина зида цеви 2,0 mm	<b>2000,00</b>	m
2.	Испорука сета разделника и сабирника са мерачем протока НКV-D05. Бр. грејних кругова: 5 Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на разделној грани сваки грејни круг са мерацем протока - сета за причвршћење Сет се монтира у бетонским шахтовима, укључујући израду продора кроз зидове шахта.	40,00	ком
3.	Испорука цевних вођица за грејање 5 x d., 20/90 Применљива у инсталацији грејања за изводење цевних лукова и водење цеви Материјал:целик, површински оплемењен Радијус савијања: 5 x D	400,00	Ком.
4.	Испорука холендер споја с стезним прстеном 20x 2,0 Материјал: месинг, светло вуцен, O-Ring EPDM Својства: спајање према VOB (DIN 18380)	400,00	Ком.
5.	Испорука спојница за повезивање-цеви 20x2,0 Материјал: месинг, поцинкован Особине: саставни део трајно дихтујућег споја са покретном навлаком (без O прстена), према DIN 18380 (VOB) применљив у	25,00	Ком.

	естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.		
6.	Испорука покретних навлака 20 x2,0 за израду трајно дихтујућих спојева. Материјал: месинг, поцинкован Особине: према DIN 18380 (VOB) применљиво у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	50,00	Ком.
7.	Испорука кабловских везица за повезивање цеви на решеткасту подлогу - паковање 100 ком.	400,00	Ком.

Након измен гласи :

Ред. Бр.	Опис позиције	Кол.	Јед. мере
1.	Испорука цеви за израду грејних поља димензије 20 x 2,0 Материјал: VPE, <b>PE-Xa</b> -полиетилен умрежен под високим притиском, по "Енгеловом" поступку, са запорним слојем против дифузије кисеоника. (DIN16892/DIN 4726/DIN 4729). Спољни пречник цеви 20 ,mm Дебљина зида цеви 2,0 mm	20.000,00	m
2.	Испорука сета разделника и сабирника са мерачем протока НКV-D05. Бр. грејних кругова: 5 Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на разделној грани сваки грејни круг са мерацем протока - сета за причвршћење Сет се монтира у бетонским шахтовима, укључујући израду продора кроз зидове шахта.	40,00	ком
3.	Испорука цевних вођица за грејање 5 x d., 20/90 Применљива у инсталацији грејања за изводење цевних лукова и водење цеви Материјал:целик, површински оплемењен Радијус савијања: 5 x D	400,00	Ком.
4.	Испорука холендер споја с стезним прстеном 20x 2,0 Материјал: месинг, светло вуцен, O-Ring EPDM Својства: спајање према VOB (DIN 18380)	400,00	Ком.
5.	Испорука спојница за повезивање-цеви 20x2,0 Материјал: месинг, поцинкован Особине: саставни део трајно дихтујућег споја са покретном навлаком (без O прстена), према DIN 18380 (VOB) применљив у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	25,00	Ком.

6.	Испорука покретних навлака 20 x2,0 за израду трајно дихтујућих спојева. Материјал: месинг, поцинкован Особине: према DIN 18380 (VOB) применљиво у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	50,00	Ком.
7.	Испорука кабловских везица за повезивање цеви на решеткасту подлогу - паковање 100 ком.	400,00	Ком.

Унаставку дајемо нови образац понуде – образац бр. 3. И образац бр 5.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара  
ЈНМВ-д 19/16– Набавка цеви за подно грејање

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-164/2016-02 од 02.08.2014.године, за јавну набавку ЈНМВ-д бр.19/16 понуђач: \_\_\_\_\_  
 ПИБ \_\_\_\_\_ мат.број \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_ подноси  
 Понуду за набавку електро опреме, по позицијама у складу са конкурсном документацијом, под следећим условима, и то :

Ред. Бр.	Опис позиције	Кол.	Јед. мере	Цена по јед.	укупно
1.	Испорука цеви за израду грејних поља димензије 20 x 2,0 Материјал: VPE, <b>PE-Xa</b> -полиетилен умрежен под високим притиском, по "Енгеловом" поступку, са запорним слојем против дифузије кисеоника. (DIN16892/DIN 4726/DIN 4729). Спољни пречник цеви 20 ,mm Дебљина зида цеви 2,0 mm	20.000,00	m		
2.	Испорука сета разделника и сабирника са мерачем протока НКV-D05. Бр. грејних кругова: 5 Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на разделној грани сваки грејни круг са мерачем протока - сета за причвршћење Сет се монтира у бетонским шахтовима, укључујући израду продора кроз зидове шахта.	40,00	ком		
3.	Испорука цевних вођица за грејање 5 x d., 20/90 Применљива у инсталацији грејања за изводење цевних лукова и водење цеви Материјал:целик, површински оплемењен Радијус савијања: 5 x D	400,00	Ком.		
4.	Испорука холендер споја с стезним прстеном 20x 2,0 Материјал: месинг, светло вуцен, O-Ring EPDM Својства: спајање према VOB (DIN 18380)	400,00	Ком.		
5.	Испорука спојница за повезивање-цеви 20x2,0 Материјал: месинг, поцинкован Особине: саставни део трајно дихтујућег споја са покретном навлаком (без O прстена), према DIN 18380 (VOB) применљив у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	25,00	Ком.		

6.	Испорука покретних навлака 20 x2,0 за израду трајно дихтујућих спојева. Материјал: месинг, поцинкован Особине: према DIN 18380 (VOB) применљиво у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	50,00	Ком.		
7.	Испорука кабловских везица за повезивање цеви на решеткасту подлогу - паковање 100 ком.	400,00	Ком.		

Укупно: \_\_\_\_\_

**Комерцијални услови:**

- Период важења понуде \_\_\_\_\_ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.
- Цене су фиксне.
- Гарантни рок за испоручена добра:

- Гаранција на комплетан цевни развод панела подног грејања (укључујући и евентуалне спојеве за настављање цеви) од произвођача опреме у трајању од \_\_\_\_\_ (најмање 10 година).
- Гаранција на спојнице од стране произвођача опреме у трајању од \_\_\_\_\_ (најмање 10 година).
- Гаранција на спојеве од стране произвођача опреме у трајању од \_\_\_\_\_ (најмање 10 година).

- Рок испоруке (минимално 10 дана) \_\_\_\_\_ дана од пријема налога од стране наручиоца.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу (до 50%), као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и словима : \_\_\_\_\_ дин., без ПДВ-а,  
ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_ динара,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

М.П

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Ред. Бр.	Опис позиције	Кол.	Јед. мере
1.	Испорука цеви за израду грејних поља димензије 20 x 2,0 Материјал: VPE, <b>PE-Xa</b> -полиетилен умрежен под високим притиском, по "Енгеловом" поступку, са запорним слојем против дифузије кисеоника. (DIN16892/DIN 4726/DIN 4729). Спољни пречник цеви 20 ,mm Дебљина зида цеви 2,0 mm	20.000,00	m
2.	Испорука сета разделника и сабирника са мерачем протока НКV-D05. Бр. грејних кругова: 5 Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на разделној грани сваки грејни круг са мерачем протока - сета за причвршћење Сет се монтира у бетонским шахтовима, укључујући израду продора кроз зидове шахта.	40,00	ком
3.	Испорука цевних вођица за грејање 5 x d, 20/90 Применљива у инсталацији грејања за извођење цевних лукова и водење цеви Материјал:целик, површински оплемењен Радијус савијања: 5 x D	400,00	Ком.
4.	Испорука холендер споја с стезним прстеном 20x 2,0 Материјал: месинг, светло вуцен, O-Ring EPDM Својства: спајање према VOB (DIN 18380)	400,00	Ком.
5.	Испорука спојница за повезивање-цеви 20x2,0 Материјал: месинг, поцинкован Особине: саставни део трајно дихтујућег споја са покретном навлаком (без O прстена), према DIN 18380 (VOB) применљив у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	25,00	Ком.
6.	Испорука покретних навлака 20 x2,0 за израду трајно дихтујућих спојева. Материјал: месинг, поцинкован Особине: према DIN 18380 (VOB)применљиво у естриху или бетону, као и испод малтера, без ревизионих отвора.	50,00	Ком.
7.	Испорука кабловских везица за повезивање цеви на решеткасту подлогу - паковање 100 ком.	400,00	Ком.

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

Напомена: Понуђач потписује и печатом оверава само Образац техничке спецификације.