

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**  
**Општинска управа**  
**Број: 404-05/17-02**  
**Дана: 07.03.2017.**  
**Ч а ј е т и н а**

Питања и одговори за ЈНМВ 05/17 Реконструкција путева и улица

Питање 1: У предмеру радова, р.бр.9, наведена је позиција Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених решетки, све комплетно са арм.бет. коритом....

Које су димензије АБ корита.

Одговор 1: Корито је тах димензија 0,50\*0,50\*8,00m

Питање 2: У позицији предмера 14 Израда арм. бет. потпорног зида је наведена количина бетона, потребно је навести и количину арматуре у кг.

Одговор 2: Количина арматуре је тах 50kg на m<sup>3</sup> бетона.