

Питања и одговори у вези ЈНВВ 11/14 Изградња ауто кампа

Питање 1: Због обимности неких окончаних ситуација, да ли се прихвата референц листа изведених објеката и потврде о изведеним радовима оверене од стране Наручилаца на њиховим меморандумима и контакт подацима?

Одговор: Прихвата се референц листа изведених радова и мора бити наведен тачан износ изведених радова.

Питање 2: Столарски радови за објекте 2 и 3

- нису дате димензије отвора за дрвену, ПВЦ и алуминијумску столарију

- столарски радови за објекат 3 позиција 3 (страна 37) нису дате димензије борових дасака, наводи се јединица мере дата у комаду 6,4

Одговор: Објекат 2 столарски радови, страна 25.

1. Димензије 100*80
2. Димензије 90*210
3. Димензије 160*210
4. Димензије 78*140
5. Димензије 90*215
6. Димензије 70*215

Објекат 3 столарски радови, страна 36.

1. Димензије 90*210
2. Димензије 60*60
3. Уместо комад исправно је м²

НАПОМЕНА: Приликом састављања понуде код тачке 3 (страна 37) прецртати комад и написати м²

Питање 3 – Објекат 2 страна 27- лимарски радови позиција 4 – опшивање калканских зидова. Који је то слој који улази у цену опшивања а налази се испод лима?

Одговор: Слој стиропор дебљине 5цм