

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

постојећи далековод 35kV
граница заштитног појаса далековода

4578/254

4578/256

4578/257

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ:

4578/257 КО ЧАЈЕТИНА	П = 630м ²
4578/256 КО ЧАЈЕТИНА	П = 624м ²
4578/254 КО ЧАЈЕТИНА	П = 900м ²

ЗОНА СТ4 - СТАНОВАЊЕ и ТУРИЗАМ средњих густина на ободу компактног насеља

<u>намена</u>	<u>индекс изграђености</u>	<u>спратност</u>
становање	0.80	П+3
хотел	2.90	П+5
гарни хотел	1.55	П+5
апарт хотел	1.45	П+5
мотел и пансион	1.20	П+3
туристичко насеље/одмаралиште	1.30	П+3
туристичке куће - виле	0.95	П+3
трговина	1.40	П+3
пословање	1.30	П+3
спорт	0.70	П+3

* Ширина заштитног појаса за далековод 35kV износи 15м од крајњег фазног проводника са сваке стране. Изгрању нових објеката и усаглашавање постојећих обзиром на сигурносну висину и сигурносну удаљеност од далековода свих напонских нивоа извести за сваки конкретан случај у свему према законској регулативи из области електроенергетике. За градњу у близини или испод далековода потребна је сагласност власника далековода.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT